

Общество с ограниченной ответственностью "ЦМБИ"

(ООО "ЦМБИ")

ИЛ ООО "ЦМБИ"

Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, Д. 2А, Стр. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 9

Фактический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, Д.2А, Стр. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. №4, № 9, № 10, № 11,
Этаж 4, комнаты № 14, № 15, № 16 , тел. +79256635097 , эл.почта. 01@1256.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210Y17



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной
лаборатории

(должность)

(подпись)

В. А. Борзова

(инициалы, фамилия)

10 июля 2023 г.

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

№ 1022/88.5/23В от 10 июля 2023 г.

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода питьевая
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)	88.5/23
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	05.07.2023
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	05.07.2023
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	05.07.2023 - 07.07.2023
Наименование заказчика	ООО "МГУЛАБ" для СНТ "Лесная Поляна"
Юридический адрес заказчика, контактная информация	127055, город Москва, Новослободская улица, дом 37, корпус 2, эт. 1, пом. I, ком. 1,2,3,4, тел. +7 (495) 120-67-97
Фактический адрес заказчика	127055, город Москва, Новослободская улица, дом 37, корпус 2, эт. 1, пом. I, ком. 1,2,3,4
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Солнечногорский г.о., д. Лыткино, СНТ «Лесная поляна», д. 347
Наличие дополнений, отклонений или исключений из метода и (или) плана отбора образцов (при наличии)	-
Дополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы представителем ООО "МГУЛАБ". Акт отбора проб № 63644 от 05.07.2023

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Описание образца (пробы), маркировка	Определяемая характеристика (показатель)		Значение	НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений
	наименование	ед. изм.	фактич.	
1	2	3	4	5
88.13/23 / Проба. 63644-4 Скважина 150 метров Микробиология	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	менее 1	ГОСТ 34786-2021, п.7.1
	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021, п.9.1
	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021, п.9.3

Информация в строке "Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))" и в таблице "Результаты исследований (испытаний) и измерений" по столбцу (1) "Маркировка, описание образца (пробы)", следующая за шифром, предоставлена заказчиком.

В случае отбора образцов (проб) представителем Заказчика ответственность за правильность отбора, отображение всех необходимых сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки образцов (проб) несет Заказчик.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения, отбор образцов (проб).

Ответственный исполнитель:

Руководитель испытательной
лаборатории
(должность)


(подпись)

В. А. Борзова
(инициалы, фамилия.)

Ответственный за оформление протокола:

Инженер
(должность)


(подпись)

А. А. Зайцева
(инициалы, фамилия.)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "ЦМБИ"

окончание протокола